

О техническом состоянии сетей ООО "Северэнерго" за 2020 год, в том числе:
о сведениях данных об аварийных отключениях в месяц по правилам территориальных зон деятельности организации, выявленных авариях или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включении их в работу, принятии аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организацией, в отношении которых произошло первое электроснабжения, шт., в том числе:										Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разрезе категорий надежности потребителей электрической энергии			в разрезе уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования		
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)								
1	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-1, РП-4	10 (10,5)	13.15	14.30	А	1,25		МБОУ СПД № 66	61, МБДОУ № 11, МБДОУ № 20	66	0	4	62	0	0	0	0	66	0	1500	Опер журнал	3.4.14	4.21	0	
2	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5	10 (10,5)	05.20	07.00	А	1,67		ООО "УК "Северный"		240	0	112	128	0	0	0	0	240	0	2100	Опер журнал	3.4.7.4	4.21	0	
3	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК) ООО "Северэнерго"	РП	РП-1, РП-2, РП-3, РП-4	10 (10,5)	09.00	11.50	А	2,83		МБДОУ № 20	ООО "УК "Северный" МБДОУ № 11,5,20		0	184	10	0	0	8	186	0	1800	Занес в оперативном журнале 02.09.2020г	3.4.14	4.21	0		
4	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-1, РП-2, РП-3, РП-4	10 (10,5)	17.20	20.00	А	2,67		87		0	0	82	5	0	0	0	87	0	1200	Занес в оперативном журнале 30.09.2020г	3.4.12.2	4.21	0		
5	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-10, № АО ТЭОК	10 (10,5)	09.10	11.40	А	2,5		РП 10 (10,5) кВ РП		0	0	0	78	0	0	0	78	1	700	Занес в оперативном журнале 29.09.2020г	3.4.14	4.21	0		
6	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-1, РП-2, РП-3	10 (10,5)	12.10	12.20	А	0,17		3		33	0	29	2	0	0	0	31	2	700	Занес в оперативном журнале	3.4.14	4.21	0		
7	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" (ИУРСК)	РП	РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5	10 (10,5)	06.40	06.53	А	0,22		РП-1,2,3,4,5		0	0	132	0	120	11	0	131	1	750		3.4.14	4.21	0		

Инициатор участка ООО "Северэнерго"

Пискарев А.И.