

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

9 Пр.

яч.9 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Реактивный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	163,693			52,015						10,72					
01-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
02-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
03-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
04-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
05-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
06-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
07-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
08-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
09-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
10-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
11-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
12-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
13-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
14-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
15-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
16-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
17-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
18-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
19-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
20-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
21-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
22-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
23-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					
24-00	163,693	0,000	0,000	52,015	0,000	0,000				10,72					

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

9 Отд.

яч.9 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в кВольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	21069,338			11212,454											
01-00	21069,815	0,477	1907,600	11212,546	0,092	368,800	0,209			10,72					
02-00	21070,293	0,478	1912,800	11212,636	0,089	357,600	0,193			10,72					
03-00	21070,771	0,478	1911,600	11212,726	0,090	360,000	0,187			10,72					
04-00	21071,249	0,478	1911,200	11212,813	0,087	350,000	0,188			10,72					
05-00	21071,727	0,478	1911,200	11212,909	0,096	382,800	0,183			10,72					
06-00	21072,204	0,477	1909,600	11213,029	0,120	481,200	0,200			10,72					
07-00	21072,682	0,478	1910,400	11213,164	0,135	541,200	0,252			10,72					
08-00	21073,158	0,476	1904,400	11213,295	0,131	523,600	0,284			10,72					
09-00	21073,623	0,465	1860,000	11213,431	0,135	541,200	0,282			10,72					
10-00	21074,099	0,477	1906,800	11213,574	0,143	572,400	0,284			10,72					
11-00	21074,577	0,478	1911,600	11213,716	0,143	570,800	0,299			10,72					
12-00	21075,056	0,478	1912,800	11213,858	0,141	566,000	0,298			10,72					
13-00	21075,532	0,477	1906,400	11214,001	0,144	574,400	0,297			10,72					
14-00	21076,010	0,478	1912,400	11214,147	0,146	582,800	0,300			10,72					
15-00	21076,488	0,478	1912,000	11214,295	0,148	593,200	0,305			10,72					
16-00	21076,966	0,478	1911,600	11214,462	0,167	666,400	0,310			10,72					
17-00	21077,444	0,478	1910,800	11214,643	0,181	724,400	0,349			10,72					
18-00	21077,922	0,478	1911,200	11214,830	0,187	746,400	0,379			10,72					
19-00	21078,400	0,478	1911,600	11215,017	0,187	748,800	0,390			10,72					
20-00	21078,878	0,478	1912,400	11215,193	0,176	705,600	0,392			10,72					
21-00	21079,356	0,479	1914,000	11215,358	0,164	657,600	0,369			10,72					
22-00	21079,835	0,478	1913,600	11215,498	0,141	562,800	0,344			10,72					
23-00	21080,313	0,479	1914,400	11215,613	0,115	459,200	0,294			10,72					
24-00	21080,792	0,479	1914,400	11215,665	0,052	208,143	0,240			10,72					

45814,800

12845,343

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

10 Отд.

Наименование присоединения:

яч.10 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

4000															
Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактическ и работающ ая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	16571,275			9835,127						10,72					
01-00	16571,719	0,444	1775,600	9835,133	0,006	25,960				10,72					
02-00	16572,144	0,425	1698,400	9835,139	0,006	22,720				10,72					
03-00	16572,559	0,415	1661,200	9835,145	0,005	21,600				10,72					
04-00	16572,935	0,376	1505,200	9835,150	0,005	20,520				10,72					
05-00	16573,320	0,384	1537,600	9835,155	0,005	21,040				10,72					
06-00	16573,703	0,383	1532,400	9835,161	0,006	23,960				10,72					
07-00	16574,119	0,417	1666,400	9835,169	0,008	31,520				10,72					
08-00	16574,487	0,368	1472,000	9835,177	0,008	33,960				10,72					
09-00	16574,934	0,447	1787,200	9835,187	0,009	37,040				10,72					
10-00	16575,412	0,478	1910,800	9835,196	0,010	38,000				10,72					
11-00	16575,897	0,485	1940,400	9835,206	0,010	38,080				10,72					
12-00	16576,378	0,482	1926,000	9835,215	0,009	37,240				10,72					
13-00	16576,808	0,429	1716,800	9835,223	0,009	34,240				10,72					
14-00	16577,243	0,435	1741,600	9835,233	0,009	36,960				10,72					
15-00	16577,678	0,435	1740,400	9835,242	0,010	38,520				10,72					
16-00	16578,113	0,435	1741,200	9835,252	0,010	39,440				10,72					
17-00	16578,549	0,436	1744,400	9835,263	0,011	43,160				10,72					
18-00	16578,965	0,415	1661,200	9835,275	0,012	46,760				10,72					
19-00	16579,386	0,421	1683,600	9835,287	0,012	47,560				10,72					
20-00	16579,774	0,388	1553,200	9835,298	0,012	46,000				10,72					
21-00	16580,145	0,371	1483,200	9835,309	0,011	43,160				10,72					
22-00	16580,559	0,415	1658,800	9835,319	0,011	42,280				10,72					
23-00	16580,962	0,403	1610,800	9835,328	0,009	34,680				10,72					
24-00	16581,370	0,408	1630,400	9835,335	0,007	29,520				10,72					

40378,800

833,920

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

10 Пр.

Наименование присоединения:

яч.10 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	616,078			254,230											
01-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
02-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
03-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
04-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
05-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
06-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
07-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
08-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
09-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
10-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
11-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
12-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
13-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
14-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
15-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
16-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
17-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
18-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
19-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
20-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
21-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
22-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
23-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
24-00	616,078	0,000	0,000	254,230	0,000	0,000				10,72					
			0,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись 

Должность:

ФИО:

подпись 

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись 

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Рсактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	5936,351			1438,245						10,72					
01-00	5936,514	0,163	326,400	1438,245	0,000	0,200				10,72					
02-00	5936,658	0,144	288,400	1438,246	0,001	2,200				10,72					
03-00	5936,795	0,136	272,600	1438,248	0,002	4,000				10,72					
04-00	5936,923	0,128	256,000	1438,248	0,000	0,400				10,72					
05-00	5937,049	0,126	252,600	1438,250	0,002	3,000				10,72					
06-00	5937,186	0,137	273,800	1438,250	0,000	0,200				10,72					
07-00	5937,368	0,182	363,200	1438,250	0,000	0,000				10,72					
08-00	5937,570	0,203	405,200	1438,250	0,000	0,200				10,72					
09-00	5937,755	0,185	369,600	1438,250	0,000	0,000				10,72					
10-00	5937,960	0,205	410,600	1438,250	0,000	0,200				10,72					
11-00	5938,171	0,211	421,600	1438,250	0,000	0,000				10,72					
12-00	5938,387	0,216	431,200	1438,250	0,000	0,200				10,72					
13-00	5938,606	0,220	439,000	1438,250	0,000	0,200				10,72					
14-00	5938,830	0,224	447,600	1438,250	0,000	0,000				10,72					
15-00	5939,055	0,225	450,000	1438,251	0,000	0,200				10,72					
16-00	5939,289	0,234	467,800	1438,251	0,000	0,000				10,72					
17-00	5939,550	0,261	522,800	1438,251	0,000	0,200				10,72					
18-00	5939,828	0,278	555,600	1438,251	0,000	0,000				10,72					
19-00	5940,125	0,297	594,200	1438,251	0,000	0,000				10,72					
20-00	5940,439	0,314	627,000	1438,251	0,000	0,200				10,72					
21-00	5940,740	0,301	602,000	1438,251	0,000	0,200				10,72					
22-00	5941,020	0,280	560,000	1438,251	0,000	0,000				10,72					
23-00	5941,258	0,239	477,000	1438,251	0,000	0,000				10,72					
24-00	5941,461	0,203	405,400	1438,251	0,000	0,200				10,72					

10219,600

11,800

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

21

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сеям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867			Реактивный сч. № 10161867			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	6109,234			1235,447						10,72					
01-00	6109,389	0,155	309,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
02-00	6109,518	0,130	259,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
03-00	6109,639	0,120	240,400	1235,447	0,000	0,000				10,72					
04-00	6109,754	0,115	230,400	1235,447	0,000	0,000				10,72					
05-00	6109,868	0,114	228,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
06-00	6109,995	0,127	254,400	1235,447	0,000	0,000				10,72					
07-00	6110,158	0,162	324,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
08-00	6110,335	0,177	353,400	1235,447	0,000	0,000				10,72					
09-00	6110,498	0,164	327,600	1235,447	0,000	0,000				10,72					
10-00	6110,678	0,180	360,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
11-00	6110,868	0,190	380,200	1235,447	0,000	0,000				10,72					
12-00	6111,063	0,194	389,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
13-00	6111,258	0,195	390,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
14-00	6111,464	0,205	410,600	1235,447	0,000	0,000				10,72					
15-00	6111,668	0,204	407,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
16-00	6111,884	0,216	432,800	1235,447	0,000	0,000				10,72					
17-00	6112,124	0,240	479,200	1235,447	0,000	0,000				10,72					
18-00	6112,391	0,267	534,600	1235,447	0,000	0,000				10,72					
19-00	6112,671	0,281	561,200	1235,447	0,000	0,000				10,72					
20-00	6112,977	0,306	612,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
21-00	6113,271	0,293	587,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
22-00	6113,542	0,271	542,000	1235,447	0,000	0,000				10,72					
23-00	6113,778	0,236	471,600	1235,447	0,000	0,000				10,72					
24-00	6113,965	0,187	374,200	1235,447	0,000	0,000				10,72					
			9461,600												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

Расчет производил:

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

30

яч.30 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в килвольттах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактиче ски установ ленная	фактиче ски работа ющая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1976,822			722,352						10,72					
01-00	1976,869	0,047	377,600	722,352	0,000	0,000				10,72					
02-00	1976,910	0,041	328,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
03-00	1976,948	0,038	301,600	722,352	0,000	0,000				10,72					
04-00	1976,984	0,036	288,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
05-00	1977,020	0,036	287,200	722,352	0,000	0,000				10,72					
06-00	1977,059	0,039	308,000	722,352	0,000	0,000				10,72					
07-00	1977,108	0,050	397,600	722,352	0,000	0,000				10,72					
08-00	1977,165	0,056	450,400	722,352	0,000	0,000				10,72					
09-00	1977,220	0,056	446,400	722,352	0,000	0,000				10,72					
10-00	1977,281	0,061	486,400	722,352	0,000	0,000				10,72					
11-00	1977,346	0,065	517,600	722,352	0,000	0,000				10,72					
12-00	1977,413	0,067	536,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
13-00	1977,480	0,067	536,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
14-00	1977,548	0,068	540,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
15-00	1977,617	0,070	556,000	722,352	0,000	0,000				10,72					
16-00	1977,690	0,072	580,000	722,352	0,000	0,000				10,72					
17-00	1977,767	0,077	615,200	722,352	0,000	0,000				10,72					
18-00	1977,854	0,088	700,000	722,352	0,000	0,000				10,72					
19-00	1977,943	0,089	714,400	722,352	0,000	0,000				10,72					
20-00	1978,033	0,090	716,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
21-00	1978,121	0,088	707,200	722,352	0,000	0,000				10,72					
22-00	1978,202	0,081	645,600	722,352	0,000	0,000				10,72					
23-00	1978,272	0,070	556,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
24-00	1978,328	0,056	448,800	722,352	0,000	0,000				10,72					
			12045,600			0,000									

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактиче ски установ ленная	фактиче ски работа ющая
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1944,590			254,137						10,72					
01-00	1944,657	0,067	533,600	254,137	0,000	0,000				10,72					
02-00	1944,719	0,062	495,200	254,137	0,000	0,000				10,72					
03-00	1944,779	0,060	480,000	254,137	0,000	0,000				10,72					
04-00	1944,837	0,058	464,000	254,137	0,000	0,000				10,72					
05-00	1944,893	0,056	448,800	254,137	0,000	0,000				10,72					
06-00	1944,954	0,061	486,400	254,137	0,000	0,000				10,72					
07-00	1945,031	0,078	621,600	254,137	0,000	0,000				10,72					
08-00	1945,113	0,082	652,000	254,137	0,000	0,000				10,72					
09-00	1945,196	0,083	667,200	254,137	0,000	0,800				10,72					
10-00	1945,283	0,087	694,400	254,137	0,000	0,000				10,72					
11-00	1945,373	0,090	717,600	254,137	0,000	0,000				10,72					
12-00	1945,463	0,090	722,400	254,138	0,000	3,200				10,72					
13-00	1945,552	0,090	716,000	254,138	0,000	0,000				10,72					
14-00	1945,641	0,089	708,000	254,138	0,000	1,600				10,72					
15-00	1945,735	0,094	749,600	254,138	0,000	1,600				10,72					
16-00	1945,831	0,096	769,600	254,138	0,000	0,000				10,72					
17-00	1945,929	0,098	786,400	254,138	0,000	0,000				10,72					
18-00	1946,036	0,107	857,600	254,138	0,000	0,000				10,72					
19-00	1946,148	0,112	896,800	254,138	0,000	0,000				10,72					
20-00	1946,263	0,114	914,400	254,138	0,000	0,000				10,72					
21-00	1946,374	0,112	893,600	254,138	0,000	0,800				10,72					
22-00	1946,482	0,107	856,800	254,138	0,000	0,800				10,72					
23-00	1946,576	0,095	759,200	254,139	0,000	3,200				10,72					
24-00	1946,656	0,080	638,400	254,139	0,000	1,600				10,72					
16529,600				13,600											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

ФИО:

подпись

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически и работающ ая
00-00	408,889			57,320						10,72					
01-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
02-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
03-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
04-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
05-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
06-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
07-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
08-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
09-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
10-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
11-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
12-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
13-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
14-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
15-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
16-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
17-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
18-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
19-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
20-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
21-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
22-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
23-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
24-00	408,889	0,000	0,000	57,320	0,000	0,000				10,72					
			0,000				0,000								

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

33

Наименование присоединения:

яч.33 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	273,117			35,120						10,72					
01-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
02-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
03-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
04-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
05-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
06-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
07-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
08-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
09-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
10-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
11-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
12-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
13-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
14-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
15-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
16-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
17-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
18-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
19-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
20-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
21-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
22-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
23-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
24-00	273,117	0,000	0,000	35,120	0,000	0,000				10,72					
			0,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

34

Наименование присоединения:

яч.34 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817			Реактивный сч. № 10161817			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	4153,437			1954,387						10,72					
01-00	4153,492	0,055	440,800	1954,391	0,004	34,400				10,72					
02-00	4153,540	0,048	386,400	1954,396	0,004	35,200				10,72					
03-00	4153,584	0,044	352,000	1954,401	0,005	40,000				10,72					
04-00	4153,627	0,043	342,400	1954,407	0,006	52,000				10,72					
05-00	4153,669	0,042	334,400	1954,412	0,005	36,000				10,72					
06-00	4153,715	0,046	364,800	1954,415	0,004	29,600				10,72					
07-00	4153,774	0,060	477,600	1954,417	0,001	9,600				10,72					
08-00	4153,838	0,064	512,800	1954,417	0,000	1,600				10,72					
09-00	4153,898	0,060	476,000	1954,417	0,000	0,000				10,72					
10-00	4153,965	0,067	539,200	1954,418	0,001	7,200				10,72					
11-00	4154,035	0,069	554,400	1954,418	0,000	3,200				10,72					
12-00	4154,105	0,070	564,000	1954,420	0,002	12,000				10,72					
13-00	4154,178	0,073	586,400	1954,421	0,001	8,000				10,72					
14-00	4154,252	0,073	586,400	1954,422	0,001	8,000				10,72					
15-00	4154,325	0,074	589,600	1954,422	0,000	1,600				10,72					
16-00	4154,402	0,077	615,200	1954,422	0,000	2,400				10,72					
17-00	4154,488	0,086	688,800	1954,422	0,000	0,800				10,72					
18-00	4154,583	0,094	754,400	1954,422	0,000	0,000				10,72					
19-00	4154,682	0,099	793,600	1954,422	0,000	0,800				10,72					
20-00	4154,785	0,103	824,000	1954,422	0,000	0,000				10,72					
21-00	4154,883	0,099	788,000	1954,423	0,000	2,400				10,72					
22-00	4154,977	0,094	749,600	1954,423	0,000	3,200				10,72					
23-00	4155,056	0,079	634,400	1954,424	0,001	7,200				10,72					
24-00	4155,122	0,065	523,200	1954,425	0,001	8,800				10,72					

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

35

яч.35 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993			Реактивный сч. № 10161993			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО									
00-00	4047,122			1542,728						10,72					
01-00	4047,185	0,063	505,600	1542,739	0,011	84,800				10,72					
02-00	4047,240	0,055	436,000	1542,749	0,010	81,600				10,72					
03-00	4047,290	0,050	403,200	1542,759	0,010	81,600				10,72					
04-00	4047,339	0,049	394,400	1542,769	0,010	80,800				10,72					
05-00	4047,389	0,050	396,000	1542,779	0,010	81,600				10,72					
06-00	4047,446	0,057	453,600	1542,789	0,010	77,600				10,72					
07-00	4047,516	0,070	560,000	1542,796	0,007	55,200				10,72					
08-00	4047,594	0,078	627,200	1542,801	0,005	38,400				10,72					
09-00	4047,672	0,078	627,200	1542,805	0,004	33,600				10,72					
10-00	4047,760	0,088	701,600	1542,811	0,006	44,800				10,72					
11-00	4047,856	0,096	768,000	1542,815	0,005	36,800				10,72					
12-00	4047,950	0,094	748,800	1542,821	0,005	43,200				10,72					
13-00	4048,046	0,096	771,200	1542,825	0,004	33,600				10,72					
14-00	4048,143	0,097	777,600	1542,830	0,005	44,000				10,72					
15-00	4048,239	0,096	764,800	1542,834	0,004	32,000				10,72					
16-00	4048,341	0,102	815,200	1542,839	0,005	40,000				10,72					
17-00	4048,448	0,108	860,800	1542,842	0,003	24,000				10,72					
18-00	4048,566	0,117	937,600	1542,845	0,002	18,400				10,72					
19-00	4048,693	0,127	1019,200	1542,847	0,003	20,800				10,72					
20-00	4048,828	0,135	1076,000	1542,851	0,003	27,200				10,72					
21-00	4048,957	0,130	1037,600	1542,857	0,007	52,800				10,72					
22-00	4049,077	0,120	958,400	1542,865	0,008	65,600				10,72					
23-00	4049,176	0,099	792,000	1542,875	0,010	79,200				10,72					
24-00	4049,254	0,077	620,000	1542,886	0,011	87,200				10,72					

17052,000

1264,800

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность: н

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

36

яч.36 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10162003 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2240,489			1991,636						10,72					
01-00	2240,489	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
02-00	2240,489	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
03-00	2240,489	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
04-00	2240,489	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
05-00	2240,489	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
06-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
07-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
08-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
09-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
10-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
11-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
12-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
13-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
14-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
15-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
16-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
17-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
18-00	2240,490	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
19-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
20-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
21-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
22-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
23-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
24-00	2240,491	0,000	0,800	1991,636	0,000	0,000				10,72					
			15,200				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

37

Наименование присоединения:

яч.37 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	1991,636			875,323						10,72					
01-00	1991,689	0,053	422,400	875,323	0,000	0,000				10,72					
02-00	1991,737	0,048	383,200	875,323	0,000	1,600				10,72					
03-00	1991,781	0,044	350,400	875,323	0,000	1,600				10,72					
04-00	1991,823	0,042	338,400	875,323	0,000	0,000				10,72					
05-00	1991,865	0,042	336,800	875,324	0,000	1,600				10,72					
06-00	1991,911	0,046	364,800	875,324	0,000	1,600				10,72					
07-00	1991,965	0,055	438,400	875,324	0,000	0,000				10,72					
08-00	1992,025	0,060	477,600	875,324	0,000	0,000				10,72					
09-00	1992,086	0,061	485,600	875,324	0,000	0,000				10,72					
10-00	1992,152	0,066	531,200	875,326	0,002	16,800				10,72					
11-00	1992,219	0,067	534,400	875,326	0,000	1,600				10,72					
12-00	1992,287	0,068	543,200	875,326	0,000	2,400				10,72					
13-00	1992,356	0,069	549,600	875,326	0,000	0,000				10,72					
14-00	1992,426	0,071	566,400	875,328	0,001	10,400				10,72					
15-00	1992,497	0,071	566,400	875,329	0,001	8,000				10,72					
16-00	1992,570	0,073	581,600	875,329	0,001	5,600				10,72					
17-00	1992,649	0,079	633,600	875,330	0,000	0,800				10,72					
18-00	1992,735	0,086	685,600	875,330	0,000	0,000				10,72					
19-00	1992,824	0,089	710,400	875,330	0,000	0,000				10,72					
20-00	1992,918	0,094	755,200	875,330	0,000	0,000				10,72					
21-00	1993,007	0,089	713,600	875,330	0,000	0,000				10,72					
22-00	1993,093	0,086	689,600	875,330	0,000	0,000				10,72					
23-00	1993,169	0,075	604,000	875,330	0,000	0,800				10,72					
24-00	1993,232	0,063	506,400	875,330	0,000	1,600				10,72					
			12768,800				54,400								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005			Реактивный сч. № 10162005			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	12,375			2,027						10,72					
01-00	12,376	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
02-00	12,376	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
03-00	12,376	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
04-00	12,377	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
05-00	12,377	0,000	2,400	2,027	0,000	0,000				10,72					
06-00	12,378	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
07-00	12,378	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
08-00	12,378	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
09-00	12,379	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
10-00	12,379	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
11-00	12,380	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
12-00	12,380	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
13-00	12,381	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
14-00	12,381	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
15-00	12,381	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
16-00	12,382	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
17-00	12,382	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
18-00	12,383	0,000	2,400	2,027	0,000	0,000				10,72					
19-00	12,383	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
20-00	12,383	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
21-00	12,384	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
22-00	12,384	0,000	2,400	2,027	0,000	0,000				10,72					
23-00	12,385	0,001	4,000	2,027	0,000	0,000				10,72					
24-00	12,385	0,000	3,200	2,027	0,000	0,000				10,72					
			80,800	0,000											

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

39

Наименование присоединения:

яч.39 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Реактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтампера в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	324,499			95,742						10,72					
01-00	324,507	0,008	65,600	95,745	0,003	20,800				10,72					
02-00	324,514	0,007	52,000	95,746	0,002	12,800				10,72					
03-00	324,520	0,006	47,200	95,747	0,001	8,800				10,72					
04-00	324,524	0,004	32,800	95,747	0,000	0,800				10,72					
05-00	324,530	0,006	48,000	95,749	0,001	8,800				10,72					
06-00	324,535	0,005	40,800	95,749	0,001	4,800				10,72					
07-00	324,543	0,008	62,400	95,751	0,002	18,400				10,72					
08-00	324,552	0,010	77,600	95,755	0,003	25,600				10,72					
09-00	324,560	0,008	64,000	95,757	0,002	18,400				10,72					
10-00	324,570	0,010	76,000	95,760	0,003	25,600				10,72					
11-00	324,577	0,007	57,600	95,762	0,002	14,400				10,72					
12-00	324,587	0,010	80,000	95,765	0,004	28,000				10,72					
13-00	324,595	0,008	64,000	95,768	0,002	19,200				10,72					
14-00	324,603	0,008	66,400	95,770	0,002	19,200				10,72					
15-00	324,612	0,009	70,400	95,773	0,003	23,200				10,72					
16-00	324,619	0,007	57,600	95,775	0,002	14,400				10,72					
17-00	324,629	0,010	76,800	95,778	0,003	25,600				10,72					
18-00	324,637	0,008	64,800	95,780	0,002	18,400				10,72					
19-00	324,647	0,010	78,400	95,784	0,003	27,200				10,72					
20-00	324,658	0,011	87,200	95,788	0,004	31,200				10,72					
21-00	324,670	0,012	96,000	95,793	0,005	40,000				10,72					
22-00	324,683	0,013	104,800	95,798	0,005	42,400				10,72					
23-00	324,696	0,014	108,800	95,803	0,005	43,200				10,72					
24-00	324,709	0,012	96,800	95,809	0,005	41,600				10,72					
			1676,000			532,800									

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

40

Наименование присоединения:

яч.40 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	469,678			105,234						10,72					
01-00	469,697	0,019	153,600	105,239	0,004	36,000				10,72					
02-00	469,716	0,019	148,800	105,243	0,004	32,800				10,72					
03-00	469,734	0,018	147,200	105,246	0,004	29,600				10,72					
04-00	469,750	0,015	122,400	105,246	0,000	0,000				10,72					
05-00	469,765	0,016	124,800	105,246	0,000	0,000				10,72					
06-00	469,781	0,016	127,200	105,246	0,000	0,000				10,72					
07-00	469,798	0,017	138,400	105,246	0,000	0,000				10,72					
08-00	469,816	0,018	143,200	105,246	0,000	0,000				10,72					
09-00	469,833	0,017	132,800	105,246	0,000	0,000				10,72					
10-00	469,849	0,017	132,000	105,246	0,000	0,000				10,72					
11-00	469,867	0,018	140,800	105,246	0,000	0,000				10,72					
12-00	469,885	0,018	140,800	105,246	0,000	0,000				10,72					
13-00	469,902	0,018	141,600	105,246	0,000	0,000				10,72					
14-00	469,920	0,017	139,200	105,246	0,000	0,000				10,72					
15-00	469,937	0,017	139,200	105,246	0,000	0,000				10,72					
16-00	469,955	0,017	140,000	105,246	0,000	0,000				10,72					
17-00	469,973	0,019	151,200	105,247	0,000	1,600				10,72					
18-00	469,994	0,021	166,400	105,248	0,001	8,000				10,72					
19-00	470,016	0,022	175,200	105,251	0,004	28,800				10,72					
20-00	470,039	0,022	179,200	105,255	0,004	30,400				10,72					
21-00	470,061	0,023	183,200	105,259	0,004	29,600				10,72					
22-00	470,085	0,023	184,800	105,263	0,004	34,400				10,72					
23-00	470,107	0,022	176,800	105,268	0,005	39,200				10,72					
24-00	470,127	0,021	164,800	105,273	0,005	37,600				10,72					

3593,600

308,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

41

Наименование присоединения:

яч.41 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "φп"	Косинус "φп"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	802,878			246,391											
01-00	802,906	0,028	223,200	246,395	0,004	30,400									
02-00	802,929	0,023	186,400	246,397	0,002	16,000									
03-00	802,951	0,022	175,200	246,398	0,001	10,400									
04-00	802,967	0,016	126,400	246,398	0,000	0,000									
05-00	802,986	0,019	151,200	246,399	0,001	9,600									
06-00	803,002	0,016	132,000	246,399	0,000	0,000									
07-00	803,025	0,022	177,600	246,401	0,001	12,000									
08-00	803,053	0,029	231,200	246,406	0,005	38,400									
09-00	803,077	0,023	185,600	246,408	0,002	20,000									
10-00	803,100	0,023	186,400	246,411	0,002	20,000									
11-00	803,127	0,027	212,800	246,414	0,003	26,400									
12-00	803,150	0,024	191,200	246,416	0,002	19,200									
13-00	803,179	0,028	226,400	246,420	0,004	32,800									
14-00	803,202	0,023	187,200	246,422	0,002	15,200									
15-00	803,228	0,025	204,000	246,426	0,003	25,600									
16-00	803,252	0,025	197,600	246,428	0,003	22,400									
17-00	803,276	0,024	192,000	246,430	0,002	16,000									
18-00	803,307	0,030	243,200	246,435	0,004	34,400									
19-00	803,336	0,029	232,800	246,438	0,003	24,800									
20-00	803,367	0,031	247,200	246,442	0,004	31,200									
21-00	803,401	0,034	272,800	246,447	0,005	42,400									
22-00	803,435	0,034	272,800	246,453	0,006	45,600									
23-00	803,470	0,035	283,200	246,459	0,006	52,000									
24-00	803,500	0,030	240,800	246,464	0,005	36,800									
			4979,200	581,600											

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РП - 6

Номер присоединения:

яч.3

Наименование присоединения:

яч.3 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 41831587 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 41831587 Расч. коэф. 8000			Тангенс "φ"	Косинус "φ"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	105,610			2,660						10,57	0,420	0,00	0,000		
01-00	105,612	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,55	0,420	0,00	0,000		
02-00	105,614	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,51	0,420	0,00	0,000		
03-00	105,616	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,51	0,420	0,00	0,000		
04-00	105,618	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,51	0,420	0,00	0,000		
05-00	105,620	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,51	0,420	0,00	0,000		
06-00	105,624	0,004	32,000	2,660	0,000	0,000				10,45	0,420	0,00	0,000		
07-00	105,626	0,002	16,000	2,660	0,000	0,000				10,42	0,420	0,00	0,000		
08-00	105,630	0,004	32,000	2,660	0,000	0,000				10,30	0,410	0,00	0,000		
09-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,28	0,410	0,00	0,000		
10-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,21	0,410	0,00	0,000		
11-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,22	0,410	0,00	0,000		
12-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,23	0,410	0,00	0,000		
13-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,26	0,410	0,00	0,000		
14-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,23	0,410	0,00	0,000		
15-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,23	0,410	0,00	0,000		
16-00	105,630	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,23	0,420	0,00	0,000		
17-00	105,640	0,010	80,000	2,660	0,000	0,000				10,30	0,420	0,00	0,000		
18-00	105,640	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,30	0,420	0,00	0,000		
19-00	105,640	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,40	0,420	0,00	0,000		
20-00	105,640	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,40	0,420	0,00	0,000		
21-00	105,650	0,010	80,000	2,660	0,000	0,000				10,42	0,420	0,00	0,000		
22-00	105,650	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,42	0,420	0,00	0,000		
23-00	105,650	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,43	0,420	0,00	0,000		
24-00	105,650	0,000	0,000	2,660	0,000	0,000				10,44	0,430	0,00	0,000		
			320,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность: _____
ФИО: Шкильный Александр Николаевич подпись: _____

Расчет производил:

Должность: _____
ФИО: _____ подпись: _____

ФИО: _____ подпись: _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись: _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РП - 6

Номер присоединения:

яч.16

Наименование присоединения:

яч.16 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 36638763 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. №36638763 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВтг)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	139,540			7,310						10,50	0,420	23,32			
01-00	139,591	0,051	408,000	7,310	0,000	0,000				10,50	0,420	22,07			
02-00	139,636	0,045	360,000	7,310	0,000	0,000				10,52	0,420	18,31			
03-00	139,677	0,041	328,000	7,310	0,000	0,000				10,55	0,420	17,68			
04-00	139,681	0,004	32,000	7,310	0,000	0,000				10,61	0,420	17,37			
05-00	139,721	0,040	320,000	7,310	0,000	0,000				16,62	0,430	17,94			
06-00	139,766	0,045	360,000	7,310	0,000	0,000				10,50	0,420	28,95			
07-00	139,879	0,113	904,000	7,310	0,000	0,000				10,45	0,420	29,17			
08-00	139,950	0,071	568,000	7,310	0,000	0,000				10,40	0,410	29,89			
09-00	140,020	0,070	560,000	7,310	0,000	0,000				10,37	0,410	30,20			
10-00	140,090	0,070	560,000	7,310	0,000	0,000				10,30	0,410	32,20			
11-00	140,160	0,070	560,000	7,310	0,000	0,000				10,27	0,410	36,00			
12-00	140,240	0,080	640,000	7,310	0,000	0,000				10,30	0,410	35,80			
13-00	140,310	0,070	560,000	7,310	0,000	0,000				10,33	0,420	35,20			
14-00	140,390	0,080	640,000	7,310	0,000	0,000				10,33	0,420	32,30			
15-00	140,470	0,080	640,000	7,310	0,000	0,000				10,33	0,420	35,20			
16-00	140,570	0,100	800,000	7,310	0,000	0,000				10,32	0,420	37,20			
17-00	140,630	0,060	480,000	7,310	0,000	0,000				10,32	0,420	39,20			
18-00	140,730	0,100	800,000	7,310	0,000	0,000				10,33	0,420	44,51			
19-00	140,830	0,100	800,000	7,310	0,000	0,000				10,39	0,420	47,10			
20-00	140,940	0,110	880,000	7,310	0,000	0,000				10,41	0,420	47,10			
21-00	141,040	0,100	800,000	7,310	0,000	0,000				10,49	0,420	43,20			
22-00	141,140	0,100	800,000	7,310	0,000	0,000				10,50	0,430	37,40			
23-00	141,200	0,060	480,000	7,310	0,000	0,000				10,50	0,430	34,20			
24-00	141,260	0,060	480,000	7,310	0,000	0,000				10,50	0,430	23,30			
			13760,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО: Шкилькой А.К. подпись 

Расчет производил:

Должность:

ФИО: _____ подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись 

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РП - 31

Номер присоединения:

яч.4

Наименование присоединения:

яч.4 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 41831598 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 41831598 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	13,650			11,430						10,57	0,420	7,67	0,000		
01-00	13,670	0,020	160,000	11,450	0,020	160,000				10,55	0,420	7,51	0,000		
02-00	13,690	0,020	160,000	11,480	0,030	240,000				10,51	0,420	10,17	0,000		
03-00	13,710	0,020	160,000	11,500	0,020	160,000				10,51	0,420	10,21	0,000		
04-00	13,730	0,020	160,000	11,520	0,020	160,000				10,51	0,410	10,18	0,000		
05-00	13,770	0,040	320,000	11,540	0,020	160,000				10,45	0,410	10,21	0,000		
06-00	13,790	0,020	160,000	11,570	0,030	240,000				10,45	0,410	8,29	0,000		
07-00	10,810	-2,980	-23840,000	11,590	0,020	160,000				10,42	0,410	8,17	0,000		
08-00	13,840	3,030	24240,000	11,610	0,020	160,000				10,30	0,410	16,74	0,000		
09-00	13,870	0,030	240,000	11,640	0,030	240,000				10,28	0,410	19,25	0,000		
10-00	13,890	0,020	160,000	11,660	0,020	160,000				10,28	0,410	16,20	0,000		
11-00	13,910	0,020	160,000	11,680	0,020	160,000				10,28	0,420	13,60	0,000		
12-00	13,920	0,010	80,000	11,700	0,020	160,000				10,30	0,420	8,30	0,000		
13-00	13,930	0,010	80,000	11,740	0,040	320,000				10,32	0,420	6,40	0,000		
14-00	13,950	0,020	160,000	11,760	0,020	160,000				10,25	0,420	14,80	0,000		
15-00	13,960	0,010	80,000	11,780	0,020	160,000				10,26	0,420	10,27	0,000		
16-00	13,980	0,020	160,000	11,800	0,020	160,000				10,27	0,420	11,20	0,000		
17-00	14,000	0,020	160,000	11,830	0,030	240,000				10,27	0,420	16,70	0,000		
18-00	14,030	0,030	240,000	11,850	0,020	160,000				10,27	0,420	18,62	0,000		
19-00	14,060	0,030	240,000	11,860	0,010	80,000				10,27	0,420	17,60	0,000		
20-00	14,080	0,020	160,000	11,880	0,020	160,000				10,27	0,420	11,17	0,000		
21-00	14,100	0,020	160,000	11,900	0,020	160,000				10,33	0,420	13,00	0,000		
22-00	14,110	0,010	80,000	11,910	0,010	80,000				10,33	0,420	13,80	0,000		
23-00	14,130	0,020	160,000	11,920	0,010	80,000				10,34	0,420	12,00	0,000		
24-00	14,130	0,000	0,000	11,930	0,010	80,000				10,39	0,420	11,70	0,000		
			3840,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО: Шкильков А.Н. подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО: подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильков Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РП - 31

Номер присоединения:

яч.11

Наименование присоединения:

яч.11 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 15 декабря 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 41831636 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 41831636 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	9,060			18,890						10,48	0,420	0,00	0,000		
01-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,49	0,420	0,00	0,000		
02-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,51	0,420	0,00	0,000		
03-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,420	0,00	0,000		
04-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,53	0,420	0,00	0,000		
05-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,53	0,420	0,00	0,000		
06-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,420	0,00	0,000		
07-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,48	0,420	0,00	0,000		
08-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,40	0,410	0,00	0,000		
09-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,30	0,410	0,00	0,000		
10-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,26	0,420	0,00	0,000		
11-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,27	0,420	0,00	0,000		
12-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,25	0,420	0,00	0,000		
13-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,25	0,420	0,00	0,000		
14-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,27	0,420	0,00	0,000		
15-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,28	0,420	0,00	0,000		
16-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,31	0,420	0,00	0,000		
17-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,31	0,420	0,00	0,000		
18-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,42	0,420	0,00	0,000		
19-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,45	0,420	0,00	0,000		
20-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,420	0,00	0,000		
21-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,430	0,00	0,000		
22-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,430	0,00	0,000		
23-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,430	0,00	0,000		
24-00	9,060	0,000	0,000	18,890	0,000	0,000				10,50	0,430	0,00	0,000		
			0,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО: Шкилькой А.И. подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО: подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 15 декабря 2021 года								
Приложение №2								
Регион	Наименование энергообъекта	тип коммутационного аппарата	Класс напряжения	название коммутационного аппарата	UId аппарата	Нормальное состояние коммутационного аппарата	фактическое состояние коммутационного аппарата	Отклонения от нормального состояния
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 9 ПРИЕМ	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 9 ОТДАЧА	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 20	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 21	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 30	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 31	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 32	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 33	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 34	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 35	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 38	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 39	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 40	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" яч. 41	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ 10 кВ РП - 6 яч. 3	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ 10 кВ РП - 6 яч. 16	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ 10 кВ РП - 31 яч. 4	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ 10 кВ РП - 31 яч. 11	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	

Начальник участка ООО "Северэнерго"

Шкильный А.Н.

