

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

9 Пр.

Наименование присоединения:

яч.9 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	454,23			279,83						10,60		81,20			
01-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,70		83,60			
02-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,80		86,80			
03-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,80		87,20			
04-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,80		80,40			
05-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,80		86,80			
06-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,70		87,60			
07-00	454,23	0,000	0,000	279,83	0,000	0,000				10,70		87,20			
08-00	454,62	0,390	3120,000	279,85	0,020	80,000				10,60		89,20			
09-00	454,86	0,240	1920,000	279,86	0,010	40,000				10,40		88,40			
10-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,40		104,00			
11-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		104,00			
12-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		103,60			
13-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		105,60			
14-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		97,60			
15-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,40		100,00			
16-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,60		84,40			
17-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,60		96,80			
18-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		95,60			
19-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		98,60			
20-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,50		88,40			
21-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,40		72,00			
22-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,60		62,40			
23-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,60		70,80			
24-00	454,86	0,000	0,000	279,86	0,000	0,000				10,60		78,00			

5040,000

120,000

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

9 Отд.

яч.9 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	8114,090			2632,110						10,60		81,20			
01-00	8114,560	0,470	1880,000	2632,190	0,080	320,000				10,70		83,60			
02-00	8114,870	0,310	1240,000	2632,230	0,040	160,000				10,80		86,80			
03-00	8115,270	0,400	1600,000	2632,360	0,130	520,000				10,80		87,20			
04-00	8115,690	0,420	1680,000	2632,370	0,010	40,000				10,80		80,40			
05-00	8116,030	0,340	1360,000	2632,380	0,010	40,000				10,80		86,80			
06-00	8116,440	0,410	1640,000	2632,460	0,080	320,000				10,70		87,60			
07-00	8116,830	0,390	1560,000	2632,520	0,060	240,000				10,70		87,20			
08-00	8117,170	0,340	1360,000	2632,600	0,080	320,000				10,60		89,20			
09-00	8117,880	0,710	2840,000	2632,670	0,070	280,000				10,40		88,40			
10-00	8117,950	0,070	280,000	2632,850	0,180	720,000				10,40		104,00			
11-00	8118,110	0,160	640,000	2632,860	0,010	40,000				10,50		104,00			
12-00	8118,850	0,740	2960,000	2632,920	0,060	240,000				10,50		103,60			
13-00	8119,360	0,510	2040,000	2632,940	0,020	80,000				10,50		105,60			
14-00	8119,370	0,010	40,000	2633,090	0,150	600,000				10,50		97,60			
15-00	8120,440	1,070	4280,000	2633,190	0,100	400,000				10,40		100,00			
16-00	8120,550	0,110	440,000	2633,300	0,110	440,000				10,60		84,40			
17-00	8121,000	0,450	1800,000	2633,420	0,120	480,000				10,60		96,80			
18-00	8121,470	0,470	1880,000	2633,520	0,100	400,000				10,50		95,60			
19-00	8121,830	0,360	1440,000	2633,880	0,360	1440,000				10,50		98,60			
20-00	8122,860	1,030	4120,000	2633,890	0,010	40,000				10,50		88,40			
21-00	8122,860	0,000	0,000	2633,900	0,010	40,000				10,40		72,00			
22-00	8122,900	0,040	160,000	2634,000	0,100	400,000				10,60		62,40			
23-00	8123,180	0,280	1120,000	2634,080	0,080	320,000				10,60		70,80			
24-00	8123,500	0,320	1280,000	2634,080	0,000	0,000				10,60		78,00			

37640,000

7880,000

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Реактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1662,500			5,820						10,60		7,20			
01-00	1662,560	0,060	120,000	5,820	0,000	0,000				10,70		8,40			
02-00	1662,610	0,050	100,000	5,820	0,000	0,000				10,70		9,00			
03-00	1662,680	0,070	140,000	5,820	0,000	0,000				10,70		4,60			
04-00	1662,700	0,020	40,000	5,820	0,000	0,000				10,70		4,40			
05-00	1662,740	0,040	80,000	5,820	0,000	0,000				10,70		4,20			
06-00	1662,790	0,050	100,000	5,820	0,000	0,000				10,70		6,00			
07-00	1662,850	0,060	120,000	5,820	0,000	0,000				10,80		7,60			
08-00	1662,910	0,060	120,000	5,820	0,000	0,000				10,60		8,00			
09-00	1662,930	0,020	40,000	5,820	0,000	0,000				10,30		7,20			
10-00	1663,040	0,110	220,000	5,820	0,000	0,000				10,40		8,00			
11-00	1663,120	0,080	160,000	5,820	0,000	0,000				10,40		7,60			
12-00	1663,140	0,020	40,000	5,820	0,000	0,000				10,40		8,40			
13-00	1663,270	0,130	260,000	5,820	0,000	0,000				10,50		8,80			
14-00	1663,390	0,120	240,000	5,820	0,000	0,000				10,50		8,20			
15-00	1663,480	0,090	180,000	5,820	0,000	0,000				10,50		8,00			
16-00	1663,530	0,050	100,000	5,820	0,000	0,000				10,50		8,00			
17-00	1663,630	0,100	200,000	5,820	0,000	0,000				10,40		8,00			
18-00	1663,690	0,060	120,000	5,820	0,000	0,000				10,60		8,20			
19-00	1663,790	0,100	200,000	5,820	0,000	0,000				10,60		0,00			
20-00	1663,860	0,070	140,000	5,820	0,000	0,000				10,60		11,00			
21-00	1664,020	0,160	320,000	5,820	0,000	0,000				10,50		12,60			
22-00	1664,110	0,090	180,000	5,820	0,000	0,000				10,50		11,20			
23-00	1664,180	0,070	140,000	5,820	0,000	0,000				10,60		9,80			
24-00	1664,180	0,000	0,000	5,820	0,000	0,000				10,60		7,20			
3360,000				0,000											

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

21

Наименование присоединения:

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867			Реактивный сч. № 10161867			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1867,970			88,830						10,60		6,00			
01-00	1868,020	0,050	100,000	88,830	0,000	0,000				10,70		4,80			
02-00	1868,060	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,80		3,80			
03-00	1868,100	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,80		3,60			
04-00	1868,140	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,80		3,20			
05-00	1868,170	0,030	60,000	88,830	0,000	0,000				10,80		4,00			
06-00	1868,210	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,70		5,20			
07-00	1868,260	0,050	100,000	88,830	0,000	0,000				10,70		7,40			
08-00	1868,310	0,050	100,000	88,830	0,000	0,000				10,60		6,00			
09-00	1868,400	0,090	180,000	88,830	0,000	0,000				10,50		6,80			
10-00	1868,440	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,40		7,00			
11-00	1868,500	0,060	120,000	88,830	0,000	0,000				10,50		7,80			
12-00	1868,500	0,000	0,000	88,830	0,000	0,000				10,60		7,60			
13-00	1868,540	0,040	80,000	88,830	0,000	0,000				10,50		7,60			
14-00	1868,700	0,160	320,000	88,830	0,000	0,000				10,40		7,20			
15-00	1868,760	0,060	120,000	88,830	0,000	0,000				10,40		8,40			
16-00	1868,830	0,070	140,000	88,830	0,000	0,000				10,60		8,00			
17-00	1868,900	0,070	140,000	88,830	0,000	0,000				10,60		8,60			
18-00	1868,980	0,080	160,000	88,830	0,000	0,000				10,50		9,80			
19-00	1869,040	0,060	120,000	88,830	0,000	0,000				10,50		10,00			
20-00	1869,120	0,080	160,000	88,830	0,000	0,000				10,50		9,20			
21-00	1869,210	0,090	180,000	88,830	0,000	0,000				10,40		8,20			
22-00	1869,330	0,120	240,000	88,830	0,000	0,000				10,60		6,40			
23-00	1869,410	0,080	160,000	88,830	0,000	0,000				10,60		6,40			
24-00	1869,470	0,060	120,000	88,830	0,000	0,000				10,60		6,40			
			3000,000	0,000											

Приложение №1

Наименование потребителя:
Питающий центр (ПС)
Номер присоединения:
Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"
30
яч.30 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактиче-ски установ-ленная	фактиче-ски работа-ющая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	618,050			57,120						10,60		10,40			
01-00	618,070	0,020	160,000	57,120	0,000	0,000				10,70		8,00			
02-00	618,090	0,020	160,000	57,130	0,010	80,000				10,70		6,40			
03-00	618,110	0,020	160,000	57,130	0,000	0,000				10,70		6,40			
04-00	618,130	0,020	160,000	57,130	0,000	0,000				10,70		5,60			
05-00	618,140	0,010	80,000	57,130	0,000	0,000				10,70		5,60			
06-00	618,160	0,020	160,000	57,130	0,000	0,000				10,70		7,20			
07-00	618,180	0,020	160,000	57,130	0,000	0,000				10,80		9,60			
08-00	618,230	0,050	400,000	57,130	0,000	0,000				10,60		9,60			
09-00	618,260	0,030	240,000	57,130	0,000	0,000				10,30		11,20			
10-00	618,280	0,020	160,000	57,130	0,000	0,000				10,40		9,60			
11-00	618,310	0,030	240,000	57,140	0,010	80,000				10,40		9,60			
12-00	618,340	0,030	240,000	57,140	0,000	0,000				10,40		11,20			
13-00	618,370	0,030	240,000	57,140	0,000	0,000				10,50		10,40			
14-00	618,390	0,020	160,000	57,150	0,010	80,000				10,50		9,60			
15-00	618,420	0,030	240,000	57,150	0,000	0,000				10,50		10,40			
16-00	618,440	0,020	160,000	57,160	0,010	80,000				10,50		10,40			
17-00	618,470	0,030	240,000	57,170	0,010	80,000				10,40		11,20			
18-00	618,500	0,030	240,000	57,170	0,000	0,000				10,60		12,80			
19-00	618,530	0,030	240,000	57,170	0,000	0,000				10,60		12,80			
20-00	618,610	0,080	640,000	57,170	0,000	0,000				10,60		16,00			
21-00	618,640	0,030	240,000	57,170	0,000	0,000				10,50		13,60			
22-00	618,670	0,030	240,000	57,170	0,000	0,000				10,50		12,00			
23-00	618,670	0,000	0,000	57,180	0,010	80,000				10,60		9,60			
24-00	618,670	0,000	0,000	57,180	0,000	0,000				10,60		9,60			

4960,000

480,000

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"
ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"
ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	553,070			29,430						10,60		8,80			
01-00	553,080	0,010	80,000	29,430	0,000	0,000				10,70		6,40			
02-00	553,100	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,80		5,60			
03-00	553,120	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,80		5,60			
04-00	553,130	0,010	80,000	29,430	0,000	0,000				10,80		5,60			
05-00	553,140	0,010	80,000	29,430	0,000	0,000				10,80		5,60			
06-00	553,160	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,70		7,20			
07-00	553,180	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,70		8,80			
08-00	553,200	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,60		10,40			
09-00	553,230	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,50		8,80			
10-00	553,250	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,40		12,80			
11-00	553,280	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,50		12,00			
12-00	553,310	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,60		9,60			
13-00	553,330	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,50		8,80			
14-00	553,350	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,40		4,60			
15-00	553,380	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,40		12,00			
16-00	553,400	0,020	160,000	29,430	0,000	0,000				10,60		9,60			
17-00	553,430	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,60		11,20			
18-00	553,460	0,030	240,000	29,430	0,000	0,000				10,50		10,40			
19-00	553,480	0,020	160,000	29,440	0,010	80,000				10,50		11,20			
20-00	553,510	0,030	240,000	29,440	0,000	0,000				10,50		12,80			
21-00	553,560	0,050	400,000	29,440	0,000	0,000				10,40		13,60			
22-00	553,590	0,030	240,000	29,440	0,000	0,000				10,60		12,80			
23-00	553,620	0,030	240,000	29,440	0,000	0,000				10,60		11,20			
24-00	553,640	0,020	160,000	29,440	0,000	0,000				10,60		9,60			
4560,000				80,000											

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактический установленная	фактический работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	406,760			67,890						10,60		0,00			
01-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
03-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
04-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
05-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
09-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,30		0,00			
10-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,40		0,00			
11-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,40		0,00			
12-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,40		0,00			
13-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
14-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
15-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
16-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
17-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,40		0,00			
18-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
19-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
20-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
21-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
22-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
23-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	406,760	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

33

Наименование присоединения:

яч.33 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	269,950			29,860						10,60		0,00			
01-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,80		0,00			
04-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,80		0,00			
05-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,80		0,00			
06-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,70		0,00			
08-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
09-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
10-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,40		0,00			
11-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
12-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
13-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
14-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,40		0,00			
15-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,40		0,00			
16-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
17-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
18-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
19-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
20-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,50		0,00			
21-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,40		0,00			
22-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
23-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	269,950	0,000	0,000	29,860	0,000	0,000				10,60		0,00			

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

34

Наименование присоединения:

яч.34 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2054,270			377,150						10,60		20,00			
01-00	2054,310	0,040	320,000	377,160	0,010	80,000				10,70		15,70			
02-00	2054,350	0,040	320,000	377,170	0,010	80,000				10,70		14,40			
03-00	2054,380	0,030	240,000	377,170	0,000	0,000				10,70		14,40			
04-00	2054,420	0,040	320,000	377,170	0,000	0,000				10,70		12,80			
05-00	2054,440	0,020	160,000	377,190	0,020	160,000				10,70		14,40			
06-00	2054,480	0,040	320,000	377,190	0,000	0,000				10,70		15,20			
07-00	2054,520	0,040	320,000	377,200	0,010	80,000				10,80		18,40			
08-00	2054,560	0,040	320,000	377,200	0,000	0,000				10,60		19,20			
09-00	2054,620	0,060	480,000	377,220	0,020	160,000				10,30		22,40			
10-00	2054,670	0,050	400,000	377,220	0,000	0,000				10,40		19,20			
11-00	2054,710	0,040	320,000	377,230	0,010	80,000				10,40		21,60			
12-00	2054,770	0,060	480,000	377,240	0,010	80,000				10,40		20,00			
13-00	2054,830	0,060	480,000	377,250	0,010	80,000				10,50		20,80			
14-00	2054,880	0,050	400,000	377,250	0,000	0,000				10,50		21,60			
15-00	2054,920	0,040	320,000	377,260	0,010	80,000				10,50		20,80			
16-00	2054,980	0,060	480,000	377,260	0,000	0,000				10,50		23,20			
17-00	2055,020	0,040	320,000	377,270	0,010	80,000				10,40		25,60			
18-00	2055,100	0,080	640,000	377,280	0,010	80,000				10,60		27,20			
19-00	2055,140	0,040	320,000	377,290	0,010	80,000				10,60		32,00			
20-00	2055,220	0,080	640,000	377,300	0,010	80,000				10,60		29,60			
21-00	2055,300	0,080	640,000	377,300	0,000	0,000				10,50		24,80			
22-00	2055,370	0,070	560,000	377,300	0,000	0,000				10,50		19,20			
23-00	2055,430	0,060	480,000	377,310	0,010	80,000				10,60		24,80			
24-00	2055,480	0,050	400,000	377,320	0,010	80,000				10,60		19,20			
9680,000			1360,000												

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

35

Наименование присоединения:

яч.35 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993			Реактивный сч. № 10161993			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	1848,260			208,130						10,60		20,00			
01-00	1848,310	0,050	400,000	208,140	0,010	80,000				10,70		16,00			
02-00	1848,340	0,030	240,000	208,150	0,010	80,000				10,80		14,40			
03-00	1848,410	0,070	560,000	208,160	0,010	80,000				10,80		12,80			
04-00	1848,460	0,050	400,000	208,170	0,010	80,000				10,80		12,00			
05-00	1848,470	0,010	80,000	208,180	0,010	80,000				10,80		12,80			
06-00	1848,520	0,050	400,000	208,180	0,000	0,000				10,70		16,00			
07-00	1848,560	0,040	320,000	208,180	0,000	0,000				10,70		21,60			
08-00	1848,640	0,080	640,000	208,180	0,000	0,000				10,60		20,80			
09-00	1848,680	0,040	320,000	208,190	0,010	80,000				10,50		25,60			
10-00	1848,740	0,060	480,000	208,190	0,000	0,000				10,40		24,00			
11-00	1848,790	0,050	400,000	208,190	0,000	0,000				10,50		23,20			
12-00	1848,850	0,060	480,000	208,190	0,000	0,000				10,60		24,00			
13-00	1848,900	0,050	400,000	208,190	0,000	0,000				10,50		24,00			
14-00	1848,960	0,060	480,000	208,200	0,010	80,000				10,40		25,60			
15-00	1849,020	0,060	480,000	208,200	0,000	0,000				10,40		24,00			
16-00	1849,080	0,060	480,000	208,210	0,010	80,000				10,60		28,00			
17-00	1849,150	0,070	560,000	208,210	0,000	0,000				10,60		28,80			
18-00	1849,200	0,050	400,000	208,220	0,010	80,000				10,50		28,00			
19-00	1849,270	0,070	560,000	208,220	0,000	0,000				10,50		28,80			
20-00	1849,360	0,090	720,000	208,220	0,000	0,000				10,50		30,40			
21-00	1849,440	0,080	640,000	208,220	0,000	0,000				10,40		33,60			
22-00	1849,500	0,060	480,000	208,220	0,000	0,000				10,60		29,60			
23-00	1849,550	0,050	400,000	208,220	0,000	0,000				10,60		27,20			
24-00	1849,550	0,000	0,000	208,220	0,000	0,000				10,60		18,40			
			10320,000						720,000						

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

36

Наименование присоединения:

яч.36 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003			Реактивный сч. № 10162003			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	483,050			139,000						10,60		20,00			
01-00	483,090	0,040	320,000	139,010	0,010	80,000				10,70		15,20			
02-00	483,130	0,040	320,000	139,010	0,000	0,000				10,70		12,80			
03-00	483,160	0,030	240,000	139,010	0,000	0,000				10,70		12,00			
04-00	483,190	0,030	240,000	139,010	0,000	0,000				10,70		11,20			
05-00	483,210	0,020	160,000	139,010	0,000	0,000				10,70		12,00			
06-00	483,230	0,020	160,000	139,020	0,010	80,000				10,70		15,20			
07-00	483,290	0,060	480,000	139,030	0,010	80,000				10,80		19,20			
08-00	483,330	0,040	320,000	139,030	0,000	0,000				10,60		18,40			
09-00	483,390	0,060	480,000	139,040	0,010	80,000				10,30		21,60			
10-00	483,440	0,050	400,000	139,040	0,000	0,000				10,40		20,80			
11-00	483,480	0,040	320,000	139,050	0,010	80,000				10,40		20,80			
12-00	483,530	0,050	400,000	139,050	0,000	0,000				10,40		21,60			
13-00	483,590	0,060	480,000	139,060	0,010	80,000				10,50		13,20			
14-00	483,620	0,030	240,000	139,060	0,000	0,000				10,50		16,00			
15-00	483,650	0,030	240,000	139,070	0,010	80,000				10,50		18,40			
16-00	483,700	0,050	400,000	139,080	0,010	80,000				10,50		18,40			
17-00	483,750	0,050	400,000	139,080	0,000	0,000				10,40		24,00			
18-00	483,810	0,060	480,000	139,100	0,020	160,000				10,60		24,00			
19-00	483,850	0,040	320,000	139,100	0,000	0,000				10,60		30,40			
20-00	483,940	0,090	720,000	139,110	0,010	80,000				10,60		39,20			
21-00	483,970	0,030	240,000	139,120	0,010	80,000				10,50		28,00			
22-00	484,110	0,140	1120,000	139,120	0,000	0,000				10,50		20,00			
23-00	484,180	0,070	560,000	139,120	0,000	0,000				10,60		20,00			
24-00	484,230	0,050	400,000	139,140	0,020	160,000				10,60		20,00			
9440,000			1120,000												

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

37

Наименование присоединения:

яч.37 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944			Реактивный сч. № 10161944			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	429,450			48,860						10,60		12,30			
01-00	429,480	0,030	240,000	48,860	0,000	0,000				10,70		156,10			
02-00	429,510	0,030	240,000	48,860	0,000	0,000				10,80		17,00			
03-00	429,530	0,020	160,000	48,860	0,000	0,000				10,80		16,80			
04-00	429,540	0,010	80,000	48,860	0,000	0,000				10,80		16,40			
05-00	429,570	0,030	240,000	48,860	0,000	0,000				10,80		17,60			
06-00	429,610	0,040	320,000	48,860	0,000	0,000				10,70		17,00			
07-00	429,700	0,090	720,000	48,860	0,000	0,000				10,70		17,60			
08-00	429,750	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,60		20,00			
09-00	429,800	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,50		19,80			
10-00	429,830	0,030	240,000	48,860	0,000	0,000				10,40		18,00			
11-00	429,880	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,50		17,60			
12-00	429,930	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,60		17,60			
13-00	429,970	0,040	320,000	48,860	0,000	0,000				10,50		20,80			
14-00	430,020	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,40		19,20			
15-00	430,070	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,40		17,60			
16-00	430,070	0,000	0,000	48,860	0,000	0,000				10,60		19,20			
17-00	430,070	0,000	0,000	48,860	0,000	0,000				10,60		20,80			
18-00	430,110	0,040	320,000	48,860	0,000	0,000				10,50		24,80			
19-00	430,170	0,060	480,000	48,860	0,000	0,000				10,50		26,40			
20-00	430,210	0,040	320,000	48,860	0,000	0,000				10,50		32,00			
21-00	430,270	0,060	480,000	48,860	0,000	0,000				10,40		23,20			
22-00	430,390	0,120	960,000	48,860	0,000	0,000				10,60		17,60			
23-00	430,490	0,100	800,000	48,860	0,000	0,000				10,60		17,60			
24-00	430,540	0,050	400,000	48,860	0,000	0,000				10,60		17,60			
			8720,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактически работающая
00-00	5,970			0,140						10,60		0,00			
01-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
03-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
04-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
05-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			
09-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,30		0,00			
10-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,40		0,00			
11-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,40		0,00			
12-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,40		0,00			
13-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
14-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
15-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
16-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
17-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,40		0,00			
18-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			
19-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			
20-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			
21-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
22-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,50		0,00			
23-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	5,970	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000				10,60		0,00			

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

39

Наименование присоединения:

яч.39 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Реактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	153,080			61,290						10,60		0,00			
01-00	153,080	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	153,080	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	153,080	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,80		0,00			
04-00	153,080	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,80		0,00			
05-00	153,080	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,80		0,00			
06-00	153,090	0,010	80,000	61,290	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	153,090	0,000	0,000	61,290	0,000	0,000				10,70		0,00			
08-00	153,100	0,010	80,000	61,300	0,010	80,000				10,60		0,00			
09-00	153,100	0,000	0,000	61,300	0,000	0,000				10,50		0,00			
10-00	153,100	0,000	0,000	61,300	0,000	0,000				10,40		0,00			
11-00	153,110	0,010	80,000	61,300	0,000	0,000				10,50		0,00			
12-00	153,110	0,000	0,000	61,300	0,000	0,000				10,60		0,00			
13-00	153,120	0,010	80,000	61,310	0,010	80,000				10,50		0,00			
14-00	153,120	0,000	0,000	61,310	0,000	0,000				10,40		0,00			
15-00	153,120	0,000	0,000	61,310	0,000	0,000				10,40		0,00			
16-00	153,130	0,010	80,000	61,310	0,000	0,000				10,60		0,00			
17-00	153,130	0,000	0,000	61,310	0,000	0,000				10,60		0,00			
18-00	153,140	0,010	80,000	61,310	0,000	0,000				10,50		0,00			
19-00	153,140	0,000	0,000	61,310	0,000	0,000				10,50		0,00			
20-00	153,140	0,000	0,000	61,320	0,010	80,000				10,50		0,00			
21-00	153,150	0,010	80,000	61,320	0,000	0,000				10,40		0,00			
22-00	153,150	0,000	0,000	61,320	0,000	0,000				10,60		0,00			
23-00	153,160	0,010	80,000	61,330	0,010	80,000				10,60		0,00			
24-00	153,160	0,000	0,000	61,330	0,000	0,000				10,60		0,00			
			640,000												

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

40

яч.40 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	49,340			0,070						10,60		0,00			
01-00	49,400	0,060	480,000	0,070	0,000	0,000				10,70		4,00			
02-00	49,480	0,080	640,000	0,070	0,000	0,000				10,70		4,00			
03-00	49,530	0,050	400,000	0,070	0,000	0,000				10,70		0,00			
04-00	49,570	0,040	320,000	0,070	0,000	0,000				10,70		4,00			
05-00	49,600	0,030	240,000	0,070	0,000	0,000				10,70		5,00			
06-00	49,620	0,020	160,000	0,070	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	49,630	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,80		5,00			
08-00	49,650	0,020	160,000	0,070	0,000	0,000				10,60		5,00			
09-00	49,650	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,30		0,00			
10-00	49,670	0,020	160,000	0,070	0,000	0,000				10,40		4,00			
11-00	49,680	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,40		5,00			
12-00	49,680	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,40		0,00			
13-00	49,680	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
14-00	49,690	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
15-00	49,690	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
16-00	49,700	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
17-00	49,700	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,40		0,00			
18-00	49,710	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,60		0,00			
19-00	49,710	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,60		0,00			
20-00	49,710	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000				10,60		0,00			
21-00	49,720	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
22-00	49,730	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,50		0,00			
23-00	49,740	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	49,750	0,010	80,000	0,070	0,000	0,000				10,60		0,00			
			3280,000												

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

41

Наименование присоединения:

яч.41 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 20 июня 2018 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	144,37			12,82						10,60		5,00			
01-00	144,40	0,030	240,000	12,82	0,000	0,000				10,70		5,00			
02-00	144,43	0,030	240,000	12,82	0,000	0,000				10,80		5,00			
03-00	144,45	0,020	160,000	12,82	0,000	0,000				10,80		10,00			
04-00	144,47	0,020	160,000	12,82	0,000	0,000				10,80		7,00			
05-00	144,50	0,030	240,000	12,82	0,000	0,000				10,80		5,00			
06-00	144,54	0,040	320,000	12,82	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	144,55	0,010	80,000	12,82	0,000	0,000				10,70		5,00			
08-00	144,57	0,020	160,000	12,82	0,000	0,000				10,60		10,00			
09-00	144,59	0,020	160,000	12,82	0,000	0,000				10,50		5,00			
10-00	144,60	0,010	80,000	12,82	0,000	0,000				10,40		5,00			
11-00	144,61	0,010	80,000	12,82	0,000	0,000				10,50		10,30			
12-00	144,61	0,000	0,000	12,82	0,000	0,000				10,60		5,00			
13-00	144,63	0,020	160,000	12,82	0,000	0,000				10,50		16,00			
14-00	144,64	0,010	80,000	12,82	0,000	0,000				10,40		5,00			
15-00	144,65	0,010	80,000	12,82	0,000	0,000				10,40		0,00			
16-00	144,67	0,020	160,000	12,83	0,010	80,000				10,60		6,00			
17-00	144,68	0,010	80,000	12,83	0,000	0,000				10,60		15,00			
18-00	144,71	0,030	240,000	12,83	0,000	0,000				10,50		5,00			
19-00	144,72	0,010	80,000	12,83	0,000	0,000				10,50		17,00			
20-00	144,75	0,030	240,000	12,84	0,010	80,000				10,50		5,00			
21-00	144,76	0,010	80,000	12,84	0,000	0,000				10,40		5,00			
22-00	144,78	0,020	160,000	12,84	0,000	0,000				10,60		14,00			
23-00	144,80	0,020	160,000	12,85	0,010	80,000				10,60		14,00			
24-00	144,83	0,030	240,000	12,85	0,000	0,000				10,60		12,00			
3680,000			240,000												

Запись показаний производили:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

ФИО: Кононов Сергей Николаевич подпись

Расчет производил:

Должность: главный инженер АО "ТЭСК"

ФИО: Ноздрачев Валерий Юрьевич подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 20 июня 2018 года							Приложение №2	
Регион	Наименование энергообъекта	тип коммутационного аппарата	Класс напряжения	название коммутационного аппарата	Uid аппарата	Нормальное состояние коммутационного аппарата	Фактическое состояние коммутационного аппарата	Отклонения от нормального состояния
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ПРИ	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ОТД	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 20	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 21	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 30	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 31	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 32	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 33	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 34	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 35	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 38	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 39	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 40	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 41	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL		Вкл	Вкл	Нет

Главный инженер АО "ТЭСК"

Начальник участка ООО "Северэнерго"

Ноздрачев Валерий Юрьевич

Шкильный Александр Николаевич