

**Приложение №1**

**Наименование потребителя:**

**Питающий центр (ПС)**

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

**Номер присоединения:**

9 Пр.

**Наименование присоединения:**

яч.9 РУ - 10 кВ (приём)

**Протокол**

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	162,900			885,430								0,00			
01-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000						0,00			
02-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
03-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
04-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
05-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
06-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
07-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
08-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
09-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
10-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
11-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
12-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
13-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
14-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
15-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
16-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
17-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
18-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
19-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
20-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
21-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
22-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
23-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									
24-00	162,900	0,000	0,000	885,430	0,000	0,000									

**Запись показаний производили:**

Должность:

ФИО:

ФИО:

подпись

подпись

**Расчет производил:**

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

**Ответственное лицо:**

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

# Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

## Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Реактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	3650,440			19,470						10,64		11,40			
01-00	3650,530	0,090	180,000	19,470	0,000	0,000				10,64		9,40			
02-00	3650,630	0,100	200,000	19,470	0,000	0,000				10,66		8,40			
03-00	3650,700	0,070	140,000	19,470	0,000	0,000				10,60		8,20			
04-00	3650,780	0,080	160,000	19,470	0,000	0,000				10,65		6,00			
05-00	3650,840	0,060	120,000	19,470	0,000	0,000				10,65		6,40			
06-00	3650,920	0,080	160,000	19,470	0,000	0,000				10,66		8,80			
07-00	3650,990	0,070	140,000	19,470	0,000	0,000				10,63		10,80			
08-00	3651,160	0,170	340,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,40			
09-00	3651,260	0,100	200,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
10-00	3651,350	0,090	180,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
11-00	3651,450	0,100	200,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
12-00	3651,680	0,230	460,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
13-00	3651,690	0,010	20,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
14-00	3651,810	0,120	240,000	19,470	0,000	0,000				10,52		12,80			
15-00	3651,950	0,140	280,000	19,470	0,000	0,000				10,54		13,40			
16-00	3652,050	0,100	200,000	19,470	0,000	0,000				10,56		13,38			
17-00	3652,160	0,110	220,000	19,470	0,000	0,000				10,57		13,42			
18-00	3652,300	0,140	280,000	19,470	0,000	0,000				10,59		16,20			
19-00	3652,420	0,120	240,000	19,470	0,000	0,000				10,61		16,30			
20-00	3652,580	0,160	320,000	19,470	0,000	0,000				10,64		17,00			
21-00	3652,750	0,170	340,000	19,470	0,000	0,000				10,64		17,00			
22-00	3652,890	0,140	280,000	19,470	0,000	0,000				10,64		16,80			
23-00	3653,070	0,180	360,000	19,470	0,000	0,000				10,60		13,40			
24-00	3653,190	0,120	240,000	19,470	0,000	0,000				10,61		12,00			
			5500,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

21

Наименование присоединения:

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867 Расч. коэф. 2000			Реактивный сч. № 10161867 Расч. коэф. 2000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установле нная	фактически работающ ая
00-00	3957,400			97,490						10,66		14,60			
01-00	3957,570	0,170	340,000	97,490	0,000	0,000				10,63		11,60			
02-00	3957,650	0,080	160,000	97,490	0,000	0,000				10,64		10,60			
03-00	3957,770	0,120	240,000	97,490	0,000	0,000				10,50		9,60			
04-00	3957,840	0,070	140,000	97,490	0,000	0,000				10,60		9,40			
05-00	3957,930	0,090	180,000	97,490	0,000	0,000				10,57		8,60			
06-00	3958,010	0,080	160,000	97,490	0,000	0,000				10,55		10,00			
07-00	3958,140	0,130	260,000	97,490	0,000	0,000				10,52		12,80			
08-00	3958,330	0,190	380,000	97,490	0,000	0,000				10,44		15,20			
09-00	3958,450	0,120	240,000	97,490	0,000	0,000				10,44		15,80			
10-00	3958,570	0,120	240,000	97,490	0,000	0,000				10,44		16,40			
11-00	3958,700	0,130	260,000	97,490	0,000	0,000				10,44		16,80			
12-00	3958,880	0,180	360,000	97,490	0,000	0,000				10,44		16,82			
13-00	3959,030	0,150	300,000	97,490	0,000	0,000				10,44		16,90			
14-00	3959,190	0,160	320,000	97,490	0,000	0,000				10,44		17,02			
15-00	3959,370	0,180	360,000	97,490	0,000	0,000				10,44		18,90			
16-00	3959,510	0,140	280,000	97,490	0,000	0,000				10,44		19,20			
17-00	3959,670	0,160	320,000	97,490	0,000	0,000				10,53		19,30			
18-00	3959,860	0,190	380,000	97,490	0,000	0,000				10,41		21,40			
19-00	3960,030	0,170	340,000	97,490	0,000	0,000				10,40		21,40			
20-00	3960,230	0,200	400,000	97,490	0,000	0,000				10,42		26,00			
21-00	3960,470	0,240	480,000	97,490	0,000	0,000				10,41		24,00			
22-00	3960,600	0,130	260,000	97,490	0,000	0,000				10,52		25,20			
23-00	3960,890	0,290	580,000	97,490	0,000	0,000				10,55		18,40			
24-00	3961,050	0,160	320,000	97,490	0,000	0,000				10,55		13,00			
			7300,000						0,000						

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



**Приложение №1**

**Наименование потребителя:**  
**Питающий центр (ПС)**  
**Номер присоединения:**  
**Наименование присоединения:**

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"  
 30  
 яч.30 РУ - 10 кВ

**Протокол**

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
 нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
 Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	1316,870			123,050						10,64		27,20			
01-00	1316,930	0,060	480,000	123,050	0,000	0,000				10,64		24,00			
02-00	1316,990	0,060	480,000	123,050	0,000	0,000				10,66		20,00			
03-00	1317,040	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,60		20,00			
04-00	1317,090	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,65		16,80			
05-00	1317,120	0,030	240,000	123,050	0,000	0,000				10,65		16,00			
06-00	1317,160	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,66		9,60			
07-00	1317,180	0,020	160,000	123,050	0,000	0,000				10,63		10,40			
08-00	1317,230	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,52		14,40			
09-00	1317,260	0,030	240,000	123,050	0,000	0,000				10,52		13,60			
10-00	1317,280	0,020	160,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,00			
11-00	1317,320	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,20			
12-00	1317,360	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,18			
13-00	1317,400	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,29			
14-00	1317,440	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,25			
15-00	1317,480	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		15,20			
16-00	1317,510	0,030	240,000	123,050	0,000	0,000				10,52		15,30			
17-00	1317,550	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		15,70			
18-00	1317,590	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,52		16,30			
19-00	1317,630	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,58		16,35			
20-00	1317,680	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,59		20,00			
21-00	1317,730	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,60		20,40			
22-00	1317,770	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,64		21,00			
23-00	1317,820	0,050	400,000	123,050	0,000	0,000				10,60		16,20			
24-00	1317,860	0,040	320,000	123,050	0,000	0,000				10,64		12,00			

7920,000

0,000

**Запись показаний производили:**

Должность:  
 ФИО:

подпись \_\_\_\_\_

ФИО:

подпись \_\_\_\_\_

**Расчет производил:**

Должность: Главный инженер  
 ФИО: Конев Андрей Иванович  
 подпись \_\_\_\_\_

**Ответственное лицо:**

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись \_\_\_\_\_

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтампера в килвольтках на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1229,710			88,680						10,66		0,00			
01-00	1229,710	0,000	0,000	88,680	0,000	0,000									
02-00	1229,710	0,000	0,000	88,680	0,000	0,000									
03-00	1229,710	0,000	0,000	88,680	0,000	0,000									
04-00	1229,710	0,000	0,000	88,680	0,000	0,000									
05-00	1229,710	0,000	0,000	88,680	0,000	0,000									
06-00	1229,720	0,010	80,000	88,680	0,000	0,000				10,55		10,40			
07-00	1229,750	0,030	240,000	88,680	0,000	0,000				10,52		12,80			
08-00	1229,800	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,44		14,40			
09-00	1229,820	0,020	160,000	88,680	0,000	0,000				10,44		14,40			
10-00	1229,850	0,030	240,000	88,680	0,000	0,000				10,44		17,60			
11-00	1229,890	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		17,60			
12-00	1229,930	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		17,62			
13-00	1229,970	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		17,62			
14-00	1230,010	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		17,62			
15-00	1230,050	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		16,80			
16-00	1230,090	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		16,00			
17-00	1230,130	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,44		16,90			
18-00	1230,180	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,39		17,30			
19-00	1230,220	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,38		17,40			
20-00	1230,260	0,040	320,000	88,680	0,000	0,000				10,40		23,00			
21-00	1230,310	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,42		22,50			
22-00	1230,360	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,42		23,00			
23-00	1230,410	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,44		18,00			
24-00	1230,460	0,050	400,000	88,680	0,000	0,000				10,42		14,00			

6000,000

0,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамперметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	407,710			67,900											
01-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
02-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
03-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
04-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
05-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
06-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
07-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
08-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
09-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
10-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
11-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
12-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
13-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
14-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
15-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
16-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
17-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
18-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
19-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
20-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
21-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
22-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
23-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
24-00	407,710	0,000	0,000	67,900	0,000	0,000									
			0,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

33

яч.33 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	271,390			29,880						10,66		0,00			
01-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
02-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
03-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
04-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
05-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
06-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
07-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,66					
08-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
09-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
10-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
11-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
12-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
13-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
14-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
15-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
16-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
17-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
18-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
19-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
20-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
21-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
22-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
23-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
24-00	271,390	0,000	0,000	29,880	0,000	0,000				10,44					
0,000				0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

34

яч.34 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	3229,120			475,820						10,64		24,00			
01-00	3229,170	0,050	400,000	475,830	0,010	80,000				10,64		20,80			
02-00	3229,220	0,050	400,000	475,840	0,010	80,000				10,66		17,60			
03-00	3229,260	0,040	320,000	475,850	0,010	80,000				10,60		17,60			
04-00	3229,300	0,040	320,000	475,850	0,000	0,000				10,65		16,80			
05-00	3229,340	0,040	320,000	475,860	0,010	80,000				10,65		15,20			
06-00	3229,380	0,040	320,000	475,870	0,010	80,000				10,66		18,40			
07-00	3229,420	0,040	320,000	475,870	0,000	0,000				10,63		20,80			
08-00	3229,510	0,090	720,000	475,880	0,010	80,000				10,52		25,60			
09-00	3229,560	0,050	400,000	475,880	0,000	0,000				10,52		27,20			
10-00	3229,610	0,050	400,000	475,880	0,000	0,000				10,52		28,00			
11-00	3229,660	0,050	400,000	475,880	0,000	0,000				10,52		28,00			
12-00	3229,740	0,080	640,000	475,880	0,000	0,000				10,52		28,00			
13-00	3229,800	0,060	480,000	475,890	0,010	80,000				10,52		28,00			
14-00	3229,870	0,070	560,000	475,900	0,010	80,000				10,52		28,00			
15-00	3229,950	0,080	640,000	475,910	0,010	80,000				10,52		28,00			
16-00	3230,010	0,060	480,000	475,920	0,010	80,000				10,52		29,10			
17-00	3230,090	0,080	640,000	475,920	0,000	0,000				10,58		31,05			
18-00	3230,170	0,080	640,000	475,930	0,010	80,000				10,58		34,40			
19-00	3230,240	0,070	560,000	475,940	0,010	80,000				10,58		34,40			
20-00	3230,340	0,100	800,000	475,960	0,020	160,000				10,64		36,40			
21-00	3230,430	0,090	720,000	475,970	0,010	80,000				10,67		36,00			
22-00	3230,500	0,070	560,000	475,980	0,010	80,000				10,60		38,00			
23-00	3230,600	0,100	800,000	475,990	0,010	80,000				10,60		30,00			
24-00	3230,670	0,070	560,000	476,000	0,010	80,000				10,60		24,00			
			11897,5												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

ФИО:

подпись

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

35

яч.35 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161993 Расч. коэф. 8000			нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО	Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО					в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	3053,990			337,750							10,66		26,40			
01-00	3054,060	0,070	560,000	337,770	0,020	160,000					10,63		21,60			
02-00	3054,110	0,050	400,000	337,780	0,010	80,000					10,64		20,80			
03-00	3054,160	0,050	400,000	337,790	0,010	80,000					10,50		19,20			
04-00	3054,200	0,040	320,000	337,800	0,010	80,000					10,60		18,40			
05-00	3054,250	0,050	400,000	337,810	0,010	80,000					10,57		17,60			
06-00	3054,290	0,040	320,000	337,820	0,010	80,000					10,55		19,20			
07-00	3054,350	0,060	480,000	337,840	0,020	160,000					10,52		25,60			
08-00	3054,440	0,090	720,000	337,850	0,010	80,000					10,44		28,80			
09-00	3054,500	0,060	480,000	337,860	0,010	80,000					10,44		29,60			
10-00	3054,550	0,050	400,000	337,870	0,010	80,000					10,44		31,20			
11-00	3054,620	0,070	560,000	337,870	0,000	0,000					10,44		33,60			
12-00	3054,710	0,090	720,000	337,880	0,010	80,000					10,44		33,75			
13-00	3054,780	0,070	560,000	337,890	0,010	80,000					10,44		33,80			
14-00	3054,860	0,080	640,000	337,900	0,010	80,000					10,44		34,62			
15-00	3054,950	0,090	720,000	337,920	0,020	160,000					10,44		32,60			
16-00	3055,020	0,070	560,000	337,930	0,010	80,000					10,44		29,52			
17-00	3055,100	0,080	640,000	337,940	0,010	80,000					10,44		26,00			
18-00	3055,190	0,090	720,000	337,950	0,010	80,000					10,44		42,00			
19-00	3055,270	0,080	640,000	337,960	0,010	80,000					10,44		42,10			
20-00	3055,380	0,110	880,000	337,980	0,020	160,000					10,44		44,00			
21-00	3055,480	0,100	800,000	337,990	0,010	80,000					10,50		44,00			
22-00	3055,570	0,090	720,000	338,000	0,010	80,000					10,50		42,00			
23-00	3055,670	0,100	800,000	338,010	0,010	80,000					10,45		38,50			
24-00	3055,750	0,080	640,000	338,020	0,010	80,000					10,45		28,00			
			14080,000				2160,000									

Запись показаний производил:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

36

яч.36 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003			Реактивный сч. № 10162003			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар		
	Расч. коэф.	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.				расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)	в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00		1544,650			286,180						10,64		18,40			
01-00		1544,700	0,050	400,000	286,180	0,000	0,000				10,64		16,80			
02-00		1544,740	0,040	320,000	286,180	0,000	0,000				10,66		15,20			
03-00		1544,770	0,030	240,000	286,180	0,000	0,000				10,60		14,40			
04-00		1544,800	0,030	240,000	286,180	0,000	0,000				10,65		12,80			
05-00		1544,830	0,030	240,000	286,180	0,000	0,000				10,65		12,00			
06-00		1544,870	0,040	320,000	286,180	0,000	0,000				10,66		14,40			
07-00		1544,900	0,030	240,000	286,180	0,000	0,000				10,63		17,60			
08-00		1544,970	0,070	560,000	286,180	0,010	80,000				10,52		20,80			
09-00		1545,010	0,040	320,000	286,180	-0,010	-80,000				10,52		22,40			
10-00		1545,060	0,050	400,000	286,180	0,000	0,000				10,52		22,50			
11-00		1545,100	0,040	320,000	286,180	0,000	0,000				10,52		22,40			
12-00		1545,160	0,060	480,000	286,180	0,000	0,000				10,52		22,60			
13-00		1545,210	0,050	400,000	286,180	0,000	0,000				10,52		22,94			
14-00		1545,260	0,050	400,000	286,180	0,000	0,000				10,52		22,94			
15-00		1545,330	0,070	560,000	286,190	0,010	80,000				10,52		21,80			
16-00		1545,380	0,050	400,000	286,200	0,010	80,000				10,52		22,30			
17-00		1545,440	0,060	480,000	286,210	0,010	80,000				10,52		22,31			
18-00		1545,510	0,070	560,000	286,230	0,020	160,000				10,52		24,30			
19-00		1545,560	0,050	400,000	286,240	0,010	80,000				10,52		24,31			
20-00		1545,630	0,070	560,000	286,240	0,000	0,000				10,60		28,50			
21-00		1545,700	0,070	560,000	286,240	0,000	0,000				10,62		30,50			
22-00		1545,770	0,070	560,000	286,240	0,000	0,000				10,64		32,00			
23-00		1545,840	0,070	560,000	286,240	0,000	0,000				10,60		24,00			
24-00		1545,890	0,050	400,000	286,240	0,000	0,000				10,60		20,00			
				9920,000				480,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

37

Наименование присоединения:

яч.37 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	1320,020			69,660						10,66		18,50			
01-00	1320,070	0,050	400,000	69,670	0,010	80,000				10,63		16,00			
02-00	1320,100	0,030	240,000	69,680	0,010	80,000				10,64		13,60			
03-00	1320,140	0,040	320,000	69,690	0,010	80,000				10,50		12,80			
04-00	1320,170	0,030	240,000	69,690	0,000	0,000				10,60		12,80			
05-00	1320,190	0,020	160,000	69,700	0,010	80,000				10,57		12,00			
06-00	1320,230	0,040	320,000	69,700	0,000	0,000				10,55		14,40			
07-00	1320,260	0,030	240,000	69,700	0,000	0,000				10,52		18,40			
08-00	1320,330	0,070	560,000	69,700	0,000	0,000				10,44		19,20			
09-00	1320,370	0,040	320,000	69,700	0,000	0,000				10,44		20,00			
10-00	1320,410	0,040	320,000	69,700	0,000	0,000				10,44		20,80			
11-00	1320,450	0,040	320,000	69,700	0,000	0,000				10,44		23,00			
12-00	1320,510	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		23,01			
13-00	1320,570	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		23,26			
14-00	1320,620	0,050	400,000	69,700	0,000	0,000				10,44		23,31			
15-00	1320,680	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		22,10			
16-00	1320,730	0,050	400,000	69,700	0,000	0,000				10,44		21,00			
17-00	1320,780	0,050	400,000	69,700	0,000	0,000				10,44		22,90			
18-00	1320,840	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		25,60			
19-00	1320,900	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		25,60			
20-00	1320,970	0,070	560,000	69,700	0,000	0,000				10,44		28,00			
21-00	1321,030	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		30,00			
22-00	1321,090	0,060	480,000	69,700	0,000	0,000				10,44		26,00			
23-00	1321,170	0,080	640,000	69,700	0,000	0,000				10,44		23,00			
24-00	1321,220	0,050	400,000	69,700	69,700	557600,000				10,44		24,00			
			9600,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ

## Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.  
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	9,830			0,170						10,64		0,00			
01-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
02-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
03-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
04-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
05-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
06-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
07-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
08-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
09-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
10-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
11-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
12-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
13-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
14-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
15-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
16-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
17-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
18-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
19-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
20-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
21-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
22-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
23-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									
24-00	9,830	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000									

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

39

яч.39 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Реактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	247,870			103,350						10,66		0,00			
01-00	247,880	0,010	80,000	103,360	0,010	80,000				10,63		0,00			
02-00	247,880	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,63					
03-00	247,880	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,63					
04-00	247,880	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,63					
05-00	247,880	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,63					
06-00	247,890	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,55		0,00			
07-00	247,890	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
08-00	247,890	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
09-00	247,900	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
10-00	247,900	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
11-00	247,910	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,42		0,00			
12-00	247,910	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,42		0,00			
13-00	247,920	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,43		0,00			
14-00	247,920	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,41		0,00			
15-00	247,920	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,42		0,00			
16-00	247,930	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,42		0,00			
17-00	247,930	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,41		0,00			
18-00	247,930	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,41		0,00			
19-00	247,940	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,40		0,00			
20-00	247,940	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
21-00	247,950	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
22-00	247,960	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,44		0,00			
23-00	247,970	0,010	80,000	103,360	0,000	0,000				10,50		0,00			
24-00	247,970	0,000	0,000	103,360	0,000	0,000				10,50		0,00			

800,000

80,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

40

Наименование присоединения:

яч.40 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	271,490			116,650						10,64		13,00			
01-00	271,510	0,020	160,000	116,650	0,000	0,000				10,64		6,00			
02-00	271,530	0,020	160,000	116,650	0,000	0,000				10,66		6,00			
03-00	271,540	0,010	80,000	116,660	0,010	80,000				10,60		2,50			
04-00	271,550	0,010	80,000	116,660	0,000	0,000				10,65		2,50			
05-00	271,560	0,010	80,000	116,660	0,000	0,000				10,65		1,00			
06-00	271,570	0,010	80,000	116,670	0,010	80,000				10,66		1,00			
07-00	271,580	0,010	80,000	116,670	0,000	0,000				10,63		5,00			
08-00	271,600	0,020	160,000	116,680	0,010	80,000				10,52		5,00			
09-00	271,610	0,010	80,000	116,680	0,000	0,000				10,52		5,00			
10-00	271,620	0,010	80,000	116,680	0,000	0,000				10,52		5,00			
11-00	271,630	0,010	80,000	116,680	0,000	0,000				10,52		5,00			
12-00	271,640	0,010	80,000	116,690	0,010	80,000				10,52		5,00			
13-00	271,650	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
14-00	271,660	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
15-00	271,670	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
16-00	271,680	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
17-00	271,690	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
18-00	271,700	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
19-00	271,710	0,010	80,000	116,690	0,000	0,000				10,52		5,00			
20-00	271,720	0,010	80,000	116,740	0,050	400,000				10,52		5,00			
21-00	271,740	0,020	160,000	116,750	0,010	80,000				10,52		5,00			
22-00	271,750	0,010	80,000	116,750	0,000	0,000				10,52		5,00			
23-00	271,760	0,010	80,000	116,750	0,000	0,000				10,52		5,00			
24-00	271,780	0,020	160,000	116,750	0,000	0,000				10,52		5,00			
			2320,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

41

Наименование присоединения:

яч.41 РУ - 10 кВ

## Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения  
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 17 июня 2020 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	523,210			49,820						10,66		6,00			
01-00	523,240	0,030	240,000	49,820	0,000	0,000				10,63		5,00			
02-00	523,250	0,010	80,000	49,830	0,010	80,000				10,64		2,00			
03-00	523,270	0,020	160,000	49,830	0,000	0,000				10,50		11,00			
04-00	523,280	0,010	80,000	49,830	0,000	0,000				10,60		1,00			
05-00	523,290	0,010	80,000	49,840	0,010	80,000				10,57		1,00			
06-00	523,300	0,010	80,000	49,840	0,000	0,000				10,55		1,00			
07-00	523,310	0,010	80,000	49,850	0,010	80,000				10,52		5,00			
08-00	523,330	0,020	160,000	49,850	0,010	80,000				10,44		5,00			
09-00	523,350	0,020	160,000	49,850	-0,010	-80,000				10,44		5,00			
10-00	523,360	0,010	80,000	49,850	0,000	0,000				10,44		5,00			
11-00	523,380	0,020	160,000	49,850	0,000	0,000				10,44		5,00			
12-00	523,400	0,020	160,000	49,850	0,000	0,000				10,44		5,00			
13-00	523,420	0,020	160,000	49,850	0,000	0,000				10,44		5,00			
14-00	523,440	0,020	160,000	49,850	0,000	0,000				10,44		5,00			
15-00	523,450	0,010	80,000	49,860	0,010	80,000				10,44		5,00			
16-00	523,460	0,010	80,000	49,860	0,000	0,000				10,44		5,00			
17-00	523,470	0,010	80,000	49,860	0,000	0,000				10,44		5,00			
18-00	523,480	0,010	80,000	49,870	0,010	80,000				10,44		5,00			
19-00	523,490	0,010	80,000	49,870	0,000	0,000				10,44		5,00			
20-00	523,540	0,050	400,000	49,890	0,020	160,000				10,44		5,00			
21-00	523,570	0,030	240,000	49,890	0,000	0,000				10,44		5,00			
22-00	523,580	0,010	80,000	49,890	0,000	0,000				10,44		5,00			
23-00	523,610	0,030	240,000	49,890	0,000	0,000				10,44		5,00			
24-00	523,630	0,020	160,000	49,890	0,000	0,000				10,44		5,00			
			3360,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

ФИО:

подпись

подпись

Расчет производил:

Должность: Главный инженер

ФИО: Конев Андрей Иванович

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Расчет произвольн:

Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 17 июня 2020 года						Приложение №2		
Регион	Наименование энергообъекта	тип коммутационного аппарата	Класс напряжения	название коммутационного аппарата	UId аппарата	Нормальное состояние коммутационного аппарата	Фактическое состояние коммутационного аппарата	Отклонения от нормального состояния
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ПРИЁМ	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ОТДАЧА	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 20	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 21	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 30	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 31	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 32	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 33	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 34	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 35	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 38	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 39	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 40	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 41	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	

Начальник участка ООО "Северэнерго"

Шкильный А.Н.

